



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89 E-mail

sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677

ИНН/КПП 1001048857/100101001

МДОУ «Детский сад № 115»

г.Петрозаводск, ул.Сегежская, д. 11а

На № 26.12.13 от № 07-04/6676

О переносе сроков исполнения
предписания должностного
лица

ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, рассмотрев Ваше ходатайство о переносе сроков исполнения пунктов 1, 3, 5, 6 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 10.01.2013 № 2040/529-п, **устанавливает срок их исполнения до 01.12.2015.**

Одновременно информируем, что с 30.07.2013 взамен СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» введены в действие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

С учетом изложенного, Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщает об изменении формулировки вышеуказанного предписания должностного лица, а именно пунктов 1, 3, 5, 6:

- пункт 1 предписания от 10.01.2013 № 2040/529-п изложить в следующей редакции: «Обеспечить выполнение требований к системе отопления здания, в том числе оборудовать отопительные приборы регулируемыми кранами согласно п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок выполнения – 01.12.2015»;
- пункт 3 предписания от 10.01.2013 № 2040/529-п изложить в следующей редакции: «Выполнить в помещениях групповых, расположенных на 1 этаже, отопление полов

с регулируемым температурным режимом в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (в 1-младшей группе, в старших группах «Бусинка» и «Звездочки»). Срок выполнения – 01.12.2015»;

- пункт 5 предписания от 10.01.2013 № 2040/529-п изложить в следующей редакции: «Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей, посещающих 1-младшие группы «Ягодка» и «Солнышко», 2-младшую группу «Радуга», среднюю группу «Капелька», старшие группы «Бусинка» и «Звездочки», подготовительную группу в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок выполнения – 01.12.2015»;

- пункт 6 предписания от 10.01.2013 № 2040/529-п изложить в следующей редакции: «Обеспечить выполнение требований к фасаду здания с ремонтом крылец, отмостки здания, заменой наружных дверей, оконных рам согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок выполнения – 01.12.2015».

Заместитель руководителя



Н.М.Филичева

Е.А.Рязанова
57-23-59